

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 064

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646836, Омская область, Нововаршавский район, с. Изумрудное, ул. Центральная, 3; 8(38152) 3-34-69; e-mail: ouizumo@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2520,0 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16803 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1987, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно в летний период, капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Изумруднинская основная общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ «Изумруднинская ООШ»).

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646836, Омская область, Нововаршавский район, с. Изумрудное, ул. Центральная, 3; тел. 8 (38152) 3-34-69; e-mail: ouizumo@n-varsh.obr55.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Кооперативная, д. 22, тел.: 8 (38152) 2-12-03, email: novmcro@gmail.com.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: да (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 58 человека, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Октябрьской имеется неприиспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта автобусов, осуществляющих перевозки в р.п. Нововаршавка. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа не располагает автомобилем и автобусом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

вход на территорию школы (с ул. Центральная).

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3, 5-9, 41-42
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	10-16, 38-40
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	17-37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	43-51
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	4, 52-59
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:	-	-	-	-	-
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:	-	-	-	-	-
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Оборудовать автостоянку размером 6,0х3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.	2018-2020 гг.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Обустроить входную группу в соответствии с нормативами: - На наружной лестнице установить поручни на высоте 0,9 м. и дополнительно 0,7 м., выступающие за	2018-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				марш лестницы на 0,3 м и имеющее нетравмоопасное окончание. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом и фактурой. Перед открытой лестницей рекомендуется положить предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м. М.; - Предусмотреть навес, водоотвод; - В полотнах	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				наружных дверей следует предусмотреть яркую маркировку, которая должна располагаться от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1	-	-	-	-
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Продублировать зрительную информацию с использованием шрифта Брайля	2018-2020 гг.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Провести мониторинг востребованности данной услуги у инвалидов с нарушением слуха	2018-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-
4.7. Поручни				Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нестравоопасное окончание.	2018-2020 гг.
	-	1	-	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	
4.8. Пандусы	-	1	-	Пандус привести в соответствие с уклоном не круче	2018-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				1:20. Пандус должен иметь двухстороннее отражение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	1	-	Приобрести лестничные гусеничный подъемник (при необходимости).	2018-2020 гг.
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Оборудовать санитарно- гигиеническое помещение для инвалидов и МГН. Входная дверь должна быть шириной 0,9 м, оборудовать кабину для инвалидов и	2018-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Расширить дверные проёмы 0,90 м., величина элемента порога не должна превышать 0,014 м.	2018-2020 гг.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной плитой и звукоусиливающей аппаратурой	1	-	-	-	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	100%	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	100%	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей	-	-	0%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0%	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0%	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	-	-	-
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	100%	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2020 г.
в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "14" октября 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "30" июля 2018 года № 064.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "23" июля 2018 года № 8.

Директор



Т.А. Гержова
(инициалы, фамилия)

Дата "4" сентября 2018 года

